



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 39.171.300,00 zł  
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

*Handwritten notes:*  
p. R. J. Kowalski  
18.07.2023  
*Signature*

Gniezno, dnia 13.07.2023r.

DJS.035.2.5.2023

**Urząd Gminy Gniezno**

**Urząd Gminy Gniezno**  
Al. Reymonta 9-11  
62-220 Gniezno

**Wpl. 17. 07. 2023**

**Nr 10485 Zol. ....**

Dotyczy: Parametrów jakości wody na obszarze SUW Modliszewko.

Przesyłamy aktualne wyniki analiz wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2023r..  
Jednocześnie informujemy , że wyniki wody można znaleźć na naszej stronie internetowej  
[www.pwikgniezno.com.pl](http://www.pwikgniezno.com.pl).

Tab.1. Parametry jakości wody na terenie Modliszewko za I półrocze 2023r.

L.p	Parametry	Jednostka	Wynik	Dopuszczalne zakresy wartości
<b>Parametry mikrobiologiczne</b>				
1.	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	0
2.	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0
3.	Enterokoki	jtk/100 ml	0	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jtk/1ml	15	bez nieprawidłowych zmian
<b>Parametry fizyko - chemiczne</b>				
1.	Zapach	-	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2.	Barwa	-	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian	akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3.	Smak	-	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian	akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4.	Stężenie jonów wodoru (pH)	-	7,44	6,5 - 9
5.	Chlorki	mg/l	6,09	250
6.	Azotany	mg/l	2,52	50
7.	Azotyny	mg/l	0,03	0,5
8.	Mangan	µg/l	29,5	50
9.	Żelazo	µg/l	15,84	200
10.	Twardość	mg/l	368	60 – 500
11.	Jon amonu	mg/l	0,16	0,5
12.	Mętność	NTU	0,33	zalecana wartość do 1
13.	Przewodność elektryczna	µS/cm	675	2500

Przedstawione powyżej parametry jakości wody spełniają dopuszczalne wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017.2294).

**PREZES ZARZĄDU**  
*Signature*  
**mgr inż. Romuald Cimoch**