



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.28.184.2024

Gniezno, dnia 07.08.2024 r.

**Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 28
62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2983/2024/LB-WiPF/PM/ i N/2983/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 17.07.2024 r. wody pobranej w dniu 09.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120 - pomieszczenie socjalne
- N/3074/2024/LB-WiPF/PM/ i N/3074/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 23.07.2024 r. wody pobranej w dniu 16.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Winiary”, os. Jagiellońskie 46, 62-200 Gniezno - rejestracja, kran
- N/3157/2024/LB-WiPF/PM/ i N/3157/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 30.07.2024 r. wody pobranej w dniu 23.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno - pomieszczenie socjalne

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Bogucka-Szat; Z-ca PPIS
Data: 2024.08.07 13:42:24 CEST

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 419/2024 z dnia 11.07.2024 r. wody pobranej w dniu 08.07.2024 r. w punkcie poboru: SUW Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 432/2024 z dnia 12.07.2024 r. wody pobranej w dniu 09.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, sklep DINO, Goślinowo

- 433/2024 z dnia 12.07.2024 r. wody pobranej w dniu 09.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, sklep „Marysieńka” Strzyżewo Kościelne 1A

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

- 61322/LB/2024 z dnia 19.07.2024 r. wody pobranej w dniu 10.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, sklep „Marysieńka” Strzyżewo Kościelne 1A

wydane przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

J.Sz.