



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 02.10.2024 r.

ON-HK.903.28.223.2024

**Prezes Zarządu Spółki  
Zakładu Usług Komunalnych  
i Rolniczych Sp. z o. o.  
Przysieka 21 A  
62-212 Mieleszyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dębłowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3660/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 04.09.2024 r. wody pobranej w dniu 27.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Dębłowo 1 - kotłownia
  - N/3660/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/3660/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 09.09.2024 r. wody pobranej w dniu 27.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Dębłowo 1 - kotłownia
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.
- HKL/N - 1432/2024 z dnia 29.08.2024 r. wody pobranej w dniu 27.08.2024 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Dębłowo 1 - kotłownia
- wydane przez Sekcję Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 00065250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 572085/24/POZ z dnia 23.09.2024 r. wody pobranej w dniu 17.09.2024 r. w punkcie poboru: SUW Dębłowo (przekroczenie parametru przewodność elektryczna  $4400 \pm 440 \mu\text{S/cm}$ )

wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

- 690/2024 z dnia 26.09.2024 r. wody pobranej w dniu 23.09.2024 r. w punkcie poboru: SUW Dębłowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru przewodność elektryczna)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o. o. w Przysiece w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru przewodność elektryczna (badanie wody pobranej w dniu 17.09.2024 r.) Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru przewodność elektryczna wynosiła  $2500 \mu\text{S/cm}$ . Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 23.09.2024 r. w punkcie poboru: SUW Dębłowo nie wykazała przekroczenia parametru przewodność elektryczna co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Mieleszyn - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

J.Sz.