



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 18 grudnia 2025 r.

ON-HK.903.23.168.2025

Sprawę prowadzi:	Monika Binarsch +48 61 4262242 w. 222 komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
------------------	---

**Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek
62-200 Łabiszynek**

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody – wodociąg wiejski Jankówko

Szanowny Panie Prezesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0530/2025 z dnia 25.02.2025 r. wody pobranej w dniu 18.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, pomieszczenie socjalne;
- N/1297/2025 z dnia 08.04.2025 r. wody pobranej w dniu 01.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne, pomieszczenie socjalne;
- N/1604/2025 z dnia 17.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/1604/2025 z dnia 19.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/1605/2025 z dnia 17.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, FOLIPAK Janiccy s.c. Lulkowo, toaleta;
- N/1605/2025 z dnia 19.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, FOLIPAK Janiccy s.c. Lulkowo, toaleta;
- N/1606/2025 z dnia 17.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/1606/2025 z dnia 19.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/1607/2025 z dnia 17.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/1607/2025 z dnia 19.04.2025 r. wody pobranej w dniu 17.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/1620/2025 z dnia 24.04.2025 r. wody pobranej w dniu 22.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, FOLIPAK Janiccy s.c. Lulkowo, toaleta;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

- N/1620/2025 z dnia 25.04.2025 r. wody pobranej w dniu 22.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, FOLIPAK Janiccy s.c. Lulkowo, toaleta;
- N/1619/2025 z dnia 25.04.2025 r. wody pobranej w dniu 22.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne, pomieszczenie socjalne;
- N/1621/2025 z dnia 25.04.2025 r. wody pobranej w dniu 22.04.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/1622/2025 z dnia 25.04.2025 r. wody pobranej w dniu 22.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/2334/2025 z dnia 17.06.2025 r. wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Jankowo Dolne 9, pomieszczenie socjalne;
- N/2617/2025 z dnia 29.06.2025 r. wody pobranej w dniu 27.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/2617/2025 z dnia 30.06.2025 r. wody pobranej w dniu 27.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/2618/2025 z dnia 29.06.2025 r. wody pobranej w dniu 27.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO, Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/2618/2025 z dnia 30.06.2025 r. wody pobranej w dniu 27.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO, Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/2619/2025 z dnia 29.06.2025 r. wody pobranej w dniu 27.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/2619/2025 z dnia 30.06.2025 r. wody pobranej w dniu 27.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/2947/2025 z dnia 23.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/2947/2025 z dnia 28.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/2948/2025 z dnia 23.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/2948/2025 z dnia 28.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/2949/2025 z dnia 23.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/2949/2025 z dnia 28.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/2950/2025 z dnia 23.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Osiedle Natura 52 Jankowo Dolne, ujęcie przy budynku;
- N/2950/2025 z dnia 28.07.2025 r. wody pobranej w dniu 21.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Osiedle Natura 52 Jankowo Dolne, ujęcie przy budynku;
- N/3318/2025 z dnia 27.08.2025 r. wody pobranej w dniu 19.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO, Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/3618/2025 z dnia 18.09.2025 r. wody pobranej w dniu 08.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
- N/3619/2025 z dnia 18.09.2025 r. wody pobranej w dniu 08.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market Dino Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
- N/3620/2025 z dnia 18.09.2025 r. wody pobranej w dniu 08.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Os. Natura 48/2, Jankowo Dolne, łazienka;
- N/3621/2025 z dnia 18.09.2025 r. wody pobranej w dniu 08.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
- N/4507/2025 z dnia 30.10.2025 r. wody pobranej w dniu 28.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, pomieszczenie porządkowe;

- N/4507/2025 z dnia 31.10.2025 r. wody pobranej w dniu 28.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, pomieszczenie porządkowe;
 - N/4559/2025 z dnia 30.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
 - N/4559/2025 z dnia 31.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
 - N/4560/2025 z dnia 30.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
 - N/4560/2025 z dnia 31.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market DINO Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
 - N/4561/2025 z dnia 30.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
 - N/4561/2025 z dnia 31.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
 - N/4562/2025 z dnia 30.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Os. Natura 37/2 Jankowo Dolne, łazienka;
 - N/5443/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: SUW;
 - N/5444/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, osiedle Natura 50/2 Jankowo Dolne, ujęcie przy budynku;
 - N/5445/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Market Dino Jankowo Dolne 50c, pomieszczenie socjalne;
 - N/5446/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43, kuchnia;
 - N/5447/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX, Jankowo Dolne, toaleta;
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/09038/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. wody pobranej w dniu 28.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX, Jankowo Dolne;
 - SB/32663/03/2025 z dnia 31.03.2025 r. wody pobranej w dniu 27.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Gościniec w Dolinie;
 - SB/32664/03/2025 z dnia 31.03.2025 r. wody pobranej w dniu 27.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła w Jankowie Dolnym;
 - SB/51725/05/2025 z dnia 14.05.2025 r. wody pobranej w dniu 06.05.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
 - SB/101425/08/2025 z dnia 28.08.2025 r. wody pobranej w dniu 21.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Folipak Janiccy s.c., Lulkowo;
 - SB/110025/09/2025 z dnia 16.09.2025 r. wody pobranej w dniu 09.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gamix, Jankowo Dolne;
 - SB/147253/12/2025 z dnia 01.12.2025 r. wody pobranej w dniu 25.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Folipak Janiccy s.c., Lulkowo;
- wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna
- 194/2025 z dnia 05.03.2025 r. wody pobranej w dniu 05.03.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
 - 195/2025 z dnia 05.03.2025 r. wody pobranej w dniu 05.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa, kran w pomieszczeniu socjalnym;

- 196/2025 z dnia 05.03.2025 r. wody pobranej w dniu 05.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Folipak Lulkowo, kran w toalecie;
- 222/2025 z dnia 14.03.2025 r. wody pobranej w dniu 13.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa, kran na zapleczu socjalnym;
- 224/2025 z dnia 14.03.2025 r. wody pobranej w dniu 13.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 450/2025 z dnia 30.04.2025 r. wody pobranej w dniu 28.04.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 451/2025 z dnia 30.04.2025 r. wody pobranej w dniu 28.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, sklep DINO, kran na zapleczu;
- 452/2025 z dnia 30.04.2025 r. wody pobranej w dniu 28.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Gościniec, kran w kuchni;
- 453/2025 z dnia 30.04.2025 r. wody pobranej w dniu 28.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo, os. Rubinowe 1, kran na zewnątrz;
- 454/2025 z dnia 30.04.2025 r. wody pobranej w dniu 28.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo 15, kran na zewnątrz;
- 455/2025 z dnia 30.04.2025 r. wody pobranej w dniu 28.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo, Folipak Janiccy s.c., kran w toalecie;
- 478/2025 z dnia 09.05.2025 r. wody pobranej w dniu 06.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo, Folipak Janiccy s.c., kran w toalecie;
- 559/2025 z dnia 23.05.2025 r. wody pobranej w dniu 20.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo, Folipak Janiccy s.c., kran w toalecie;
- 591/2025 z dnia 30.05.2025 r. wody pobranej w dniu 27.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo, Folipak Janiccy s.c., kran w toalecie;
- 745/2025 z dnia 10.07.2025 r. wody pobranej w dniu 09.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran na zapleczu socjalnym;
- 746/2025 z dnia 10.07.2025 r. wody pobranej w dniu 09.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran na zmywaku;
- 747/2025 z dnia 10.07.2025 r. wody pobranej w dniu 09.07.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 828/2025 z dnia 31.07.2025 r. wody pobranej w dniu 30.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 52, dom prywatny, kran w ogrodzie;
- 829/2025 z dnia 31.07.2025 r. wody pobranej w dniu 30.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 830/2025 z dnia 31.07.2025 r. wody pobranej w dniu 30.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 836/2025 z dnia 31.07.2025 r. wody pobranej w dniu 30.07.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 846/2025 z dnia 07.08.2025 r. wody pobranej w dniu 06.08.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 847/2025 z dnia 07.08.2025 r. wody pobranej w dniu 06.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 52, dom prywatny, kran w ogrodzie;
- 848/2025 z dnia 07.08.2025 r. wody pobranej w dniu 06.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 849/2025 z dnia 07.08.2025 r. wody pobranej w dniu 06.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 886/2025 z dnia 14.08.2025 r. wody pobranej w dniu 13.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 887/2025 z dnia 14.08.2025 r. wody pobranej w dniu 13.08.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;

- 888/2025 z dnia 14.08.2025 r. wody pobranej w dniu 13.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 52, kran w ogrodzie;
- 889/2025 z dnia 14.08.2025 r. wody pobranej w dniu 13.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 925/2025 z dnia 28.08.2025 r. wody pobranej w dniu 27.08.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 926/2025 z dnia 28.08.2025 r. wody pobranej w dniu 27.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 35/1, dom prywatny, kran w ogrodzie;
- 927/2025 z dnia 28.08.2025 r. wody pobranej w dniu 27.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 928/2025 z dnia 28.08.2025 r. wody pobranej w dniu 27.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 943/2025 z dnia 01.09.2025 r. wody pobranej w dniu 29.08.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 944/2025 z dnia 01.09.2025 r. wody pobranej w dniu 29.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market DINO, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 945/2025 z dnia 01.09.2025 r. wody pobranej w dniu 29.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Lulkowo, Folipak Janiccy s.c., kran w toalecie przy hali produkcyjnej;
- 975/2025 z dnia 08.09.2025 r. wody pobranej w dniu 05.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 976/2025 z dnia 08.09.2025 r. wody pobranej w dniu 05.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 50/2, dom prywatny, kran w ogrodzie;
- 977/2025 z dnia 08.09.2025 r. wody pobranej w dniu 05.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 978/2025 z dnia 08.09.2025 r. wody pobranej w dniu 05.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 992/2025 z dnia 12.09.2025 r. wody pobranej w dniu 11.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 993/2025 z dnia 12.09.2025 r. wody pobranej w dniu 11.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 53/2, dom prywatny, kran w ogrodzie;
- 994/2025 z dnia 12.09.2025 r. wody pobranej w dniu 11.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 995/2025 z dnia 12.09.2025 r. wody pobranej w dniu 11.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w kuchni;
- 1146/2025 z dnia 23.10.2025 r. wody pobranej w dniu 22.10.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 1195/2025 z dnia 06.11.2025 r. wody pobranej w dniu 03.11.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 1196/2025 z dnia 06.11.2025 r. wody pobranej w dniu 03.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, os. Natura 37/1, kran w ogrodzie;
- 1197/2025 z dnia 06.11.2025 r. wody pobranej w dniu 03.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Jankowie Dolnym, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 1198/2025 z dnia 06.11.2025 r. wody pobranej w dniu 03.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Market DINO, kran w pomieszczeniu socjalnym;
- 1199/2025 z dnia 06.11.2025 r. wody pobranej w dniu 03.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w zmywalni;
- 1240/2025 z dnia 20.11.2025 r. wody pobranej w dniu 19.11.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
- 1241/2025 z dnia 20.11.2025 r. wody pobranej w dniu 19.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, os. Natura 37/2, kran w ogrodzie;

- 1242/2025 z dnia 20.11.2025 r. wody pobranej w dniu 19.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa, kran w pomieszczeniu socjalnym;
 - 1243/2025 z dnia 20.11.2025 r. wody pobranej w dniu 19.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Market Dino, kran w pomieszczeniu socjalnym;
 - 1244/2025 z dnia 20.11.2025 r. wody pobranej w dniu 19.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w zmywalni;
 - 1300/2025 z dnia 27.11.2025 r. wody pobranej w dniu 27.11.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko;
 - 1301/2025 z dnia 27.11.2025 r. wody pobranej w dniu 27.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, os. Natura 37/2, kran w łazience;
 - 1302/2025 z dnia 27.11.2025 r. wody pobranej w dniu 27.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 9, Zespół Szkół, kran w pomieszczeniu socjalnym;
 - 1303/2025 z dnia 27.11.2025 r. wody pobranej w dniu 27.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 50c, Market DINO, kran w pomieszczeniu socjalnym;
 - 1304/2025 z dnia 27.11.2025 r. wody pobranej w dniu 27.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne 43, Gościniec w Dolinie, kran w zmywalni;
 - 1356/2025 z dnia 15.12.2025 r. wody pobranej w dniu 15.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Osiedle Natura 50/2, kran w ogrodzie;
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mętność, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 i 2 do ww. rozporządzenia wskazuje: mętność akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecany zakres wartości do 1,0 NTU, mangan 50 µg/l, żelazo 200 µg/l, bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C by nie przekraczała 200 jtk/1ml w kranie konsumenta. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych wody pobranej w dniach: 21.07.2025 r., 30.07.2025 r., 06.08.2025 r., 13.08.2025 r., 27.08.2025 r., 05.09.2025 r., 11.09.2025 r., 09.09.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w dniu 17.09.2025 r. wydał Decyzję znak ON-HK.9020.197.2025 stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Jankówko w zakresie związków manganu z terminem obowiązywania do 17.12.2025 r. Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniach: 09.12.2025 r., 15.12.2025 r. z ww. wodociągu nie wykazała przekroczeń badanych parametrów co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każdorazowo po wystąpieniu przekroczeń mogących mieć negatywny wpływ na jakość wody zarządzający wodociągiem podejmował działania naprawcze, takie jak: zwiększenie częstotliwości płukania filtrów, dodawanie nadmanganianu potasu, zwiększenie ilości powietrza dostarczanego do aeratorów, wyłączenie jednej z pomp głębinowych w celu obniżenia ciśnienia i szybkości filtracji.

Działania te skutkowały poprawą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Konsumenci z zaopatrywanych miejscowości byli na bieżąco informowani o stanie jakości wody poprzez komunikaty wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gniezno – przesłano e-Doręczenia