



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 20 listopada 2025 r.

ON-HK.903.23.134.2025

Sprawę prowadzi:	Ewa Mikołajczak +48 61 4262242 w. 221 komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
------------------	---

Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek 62-200 Łabiszynek

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody – wodociąg wiejski Łabiszynek

Szanowny Panie Prezesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łabiszynek**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1292/2025 z dnia 11.04.2025 r. wody pobranej w dniu 01.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Budynek Spółdzielni Łabiszynek – toaleta;
 - N/1293/2025 z dnia 17.04.2025 r. wody pobranej w dniu 01.04.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Budynek Spółdzielni Łabiszynek – toaleta;
 - N/2335/2025 z dnia 17.06.2025 r. wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchnia;
 - N/4508/2025 z dnia 05.11.2025 r. wody pobranej w dniu 28.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Budynek Spółdzielni Łabiszynek - toaleta
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/09039/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. wody pobranej w dniu 28.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, BT Tomasz Bernaciak (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 7 jtk/100 ml);
 - SB/51726/05/2025 z dnia 14.05.2025 r. wody pobranej w dniu 06.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, BT Tomasz Bernaciak;
 - SB/110023/09/2025 z dnia 16.09.2025 r. wody pobranej w dniu 09.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 4 jtk/100 ml)
- wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna
- 82/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Spółdzielnia Łabiszynek, Biuro – kran w toalecie;
 - 83/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek – kran poboru wody;
 - 84/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak, Łabiszynek (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

- 85/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, Zajazd przy Kominku – kran w kuchni (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml);
- 96/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, biuro – kran w łazience;
- 97/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek – kran poboru wody;
- 98/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, BT Bernaciak – kran w pomieszczeniu socjalnym (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli);
- 99/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, Zajazd przy Kominku – kran w kuchni, najbliższej palników (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli);
- 1023/2025 z dnia 19.09.2025 r. wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek – kran poboru wody uzdatnionej (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli);
- 1024/2025 z dnia 19.09.2025 r. wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Spółdzielnia Łabiszynek, biuro – kran w łazience;
- 1025/2025 z dnia 19.09.2025 r. wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, Zajazd przy Kominku – kran w kuchni
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniach: 28.01.2025 r., 05.02.2025 r., 09.09.2025 r.). Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia: bakterie grupy coli 0 jtk/100ml. Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, BT Bernaciak – kran oraz w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek – kran poboru wody uzdatnionej nie wykazała przekroczenia parametru bakterie grupy coli, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia

2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gniezno – przesłano e-Doręczenia