



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 29 grudnia 2025 r.

ON-HK.903.23.177.2025

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprawę<br>prowadzi: | Ewa Mikołajczak<br>+48 61 4262242 w. 221<br>komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28  
62-200 Gniezno**

Dotyczy: Ocena jakości wody – wodociąg miejski Gniezno ul. Sosnowa

Szanowny Panie Prezesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno ul. Sosnowa**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/5303/2025 z dnia 10.12.2025 r. wody pobranej w dniu 02.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Twój Market, ul. Kawiary 25, 62-200 Gniezno – pomieszczenie socjalne;
- N/5448/2025 z dnia 15.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50, Gniezno – sala usług wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 1351/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 08.12.2025 r. w punkcie poboru: SUW ul. Sosnowa, kran poboru wody uzdatnionej;
- 1352/2025 z dnia 12.12.2025 r. wody pobranej w dniu 09.12.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Mnichowo, Szkoła Podstawowa, kran w kuchni wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno  
+48 61 4262242  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19  
BDO: 000199512

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gniezno w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).  
**W związku z powyższym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gniezna – przesłano e-Doręczenia
2. Wójt Gminy Gniezno – przesłano e-Doręczenia