

**Radna Gminy Gniezno
Agata Górna**

Dotyczy: Zapytanie z dnia 31.05.2022 r., w sprawie budowy hydrantów p.poż.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że przy każdej budowie nowej sieci wodociągowej budowane są podziemne hydranty p.poż. DN 80 mm, które są obetonowane oraz oznaczone tabliczkami orientacyjnymi dla hydrantu p.poż. Przepisy prawa nie regulują konieczności montowania nadziemnych hydrantów p.poż. Ich lokalizacja w poboczach pasa drogowego mogłaby utrudniać bezpieczne poruszanie się użytkownikom drogi.

W czasie interwencji przy pożarach straż pożarna jest wyposażona w stojaki hydrantowe, które pozwalają im na korzystanie z hydrantów podziemnych.

Z up. Wójta

**Hanna Wrzaskowska
SEKRETARZ**

Otrzymują:

1. Biuro Rady Gminy Gniezno
2. aa. (Sprawę prowadzi: Kuśnierkiewicz 61 424-57-52)