



247

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokość kapitału: 37.381.700,00 zł
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

- p. A. Salska
- sekretariat
14.06.23

Gniezno, dnia 07.06.2023 r.

TTO.4125.28.2023

Rada Gminy Gniezno
wpt. 14. 06. 2023
Nr 116 zał.

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Urząd Gminy Gniezno
Wpt. 13. 06. 2023
Nr 8559 Zał.

Dotyczy: interpelacji z dnia 09.05.2023r. w sprawie zwrócenia się do PWiK w Gnieźnie w sprawie zwiększenia ciśnienia w sieci wodociągowej na os. Porzeczkowym w Piekarach (odpowieź na pismo OSOP.0003.25.2023 z dnia 12.05.2023 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.05.2023r. (data wpływu do PWiK: 15.05.2023r.) informuje, iż pracownicy PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o. przeprowadzili badanie ciśnienia wody w sieci wodociągowej na os. Porzeczkowym w m. Piekary. Stwierdzono wysokość ciśnienia statycznego na poziomie 0,28 MPa.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z treścią Uchwały NR XLIX/393/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniezno (Roz. 2 § 3.1. pkt. 1) ciśnienie umożliwiające użytkowanie wody nie może być mniejsze niż 0,05 MPa i nie większe niż 0,6 MPa. W związku z tym nie ma podstaw do zwiększenia przez tut. Spółkę ciśnienia wody w sieci na powyższym terenie.

Jednocześnie prosimy o podanie konkretnych adresów posesji, w których nastąpiło zmniejszenie ciśnienia wody w celu przeprowadzenia badania ciśnienia wody na poszczególnych przyłączach.

Sprawę prowadzi:
Karolina Górna
tel. 61-424-59-36

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Romuald Cimoch