





- LEGENDA INSTALACJI:**
- - - instalacja ciepła technologicznego (zasilanie/powrot)
  - - - Przepływy instalacyjne p.poz.
- LEGENDA URZĄDZEŃ:**
- 1- centrala wentylacyjna nawiewno - wyiewna MCKT HPX1 z nagrzewnicą wodną o mocy 7,5 kW  
• moc wentylatorów 2 x 0,21 kW  
• napędzane wentylatorów 3x230V/50
  - 2- centrala wentylacyjna nawiewno - wyiewna MCKT HPX2 z nagrzewnicą wodną o mocy 14,1 kW  
• moc wentylatorów 2 x 0,57 kW  
• napędzane wentylatorów 3x230V/50
  - 3- centrala wentylacyjna nawiewno - wyiewna MCKT HPX3 z nagrzewnicą wodną o mocy 21,5 kW  
• moc wentylatorów 2 x 1,1 kW  
• napędzane wentylatorów 3x230V/50
  - 4- Okap nawiewno - wyiewny montiltyczny z oswiebleniem DM-S3809 o wydajności 147,3 m³/h
- Punkty state



LOKALIZACJA OBIEKTU NA DZIAŁCE

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia
101	Sala dydaktyczna	61,07
102	Zaplecze Sał	4,17
103	Zaplecze Sał	61,17
104	Sala dydaktyczna	60,27
105	Sala dydaktyczna	4,77
106	Zaplecze Sał	60,67
107	Zaplecze Sał	217,73
108	Hall komunikacja	12,58
109	Przełotnik W/C	15,50
110	Przełotnik W/C	7,42
111	W.C. miejsce	10,97
112	W.C. damskie	16,44
113	W.C. męskie	22,38
114	Serwerownia	12,59
115	Sala dydaktyczna	59,67
116	Sala dydaktyczna	59,67
117	Zaplecze Sał	6,54
118	Zaplecze Sał	59,67
119	Sala dydaktyczna	66,33
120	Sala dydaktyczna	66,33
121	Sala dydaktyczna	66,33
122	Sala dydaktyczna	66,33
<b>Razem:</b>		<b>845,85</b>

**ARK-PROJEKT**  
 UL. SŁASKA 24  
 41-800 BIELSKO PODLASKIE  
 TEL. +48 68 320 15 75  
 FAX. +48 68 320 15 76

**GMINA GNIĘZNO**  
 UL. REWMONTA 9/11, 62-200 GNIĘZNO

**BUDOWA OBRĘBOWI WOPŁYWAJĄCYM NAZWIEMO WYKONANIE WZBUDZENIE SĄDOKA POBIERANIA I ZŁAZNIENIA**

**MECHANICZNA**

**GRZEŁGÓRZ KESIOCKI**

**GRZEŁGÓRZ STODULSKI**

**MGR INŻ. GRZEŁGÓRZ STODULSKI**

**MGR INŻ. BOGDAN MIROZOWSKI**

**1:100**

**IS/5**

**06.2014**

**WSP. NR ZWIĄZKI**

**WSP. WYKONAWCY**

W/S = 420,0 / 594,0 (0,25m²)