



**ZŁĄCZE KABLOWE ZK1**  
**PRZYŁĄCZNIK P.POŻ.**  
**ORAZ WYŁĄCZNIK P.POŻ.**  
**W OBUJĘCIU PRZYŚCIENNEJ**

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
101	Magazyn wartyw	gres	6,40
102	Oberalinia	gres	6,40
103	Biurowo	wykładzina	6,40
104	Pom. na odpady	gres	3,30
105	Magazyn zastaw	gres	3,30
106	Mag. jaji i wyparzalnia	gres	3,48
107	Pom. Socialne	gres	16,29
108	Kazienka	gres	6,40
109	Pom. porzadkowe	gres	3,00
110	Komunikacja	gres	29,26
111	Mag. lodówek	gres	9,43
112	Mag. art. suchych	gres	10,24
113	Zmywalnia	gres	9,79
114	Kuchnia	gres	28,84
115	Jadalnia	gres	171,85
116	Hall i komunikacja	gres	577,83
117	Dyzurka	gres	23,14
118	Zaplecze sali	gres	21,34
119	Sala apelowa	gres	205,55
120	Kotłownia	gres	17,55
121	Przedstojek W.C.	gres	9,58
122	W.C. damskie	gres	15,03
123	W.C. dla niepełnospr.	gres	7,42
124	Przedstojek W.C.	gres	12,11
125	W.C. męskie	gres	10,58
126	Pom. porzadkowe	gres	4,06
127	Przedstojek	gres	18,92
Razem:			1237,49

**AW1** OPRAWA OŚWIETLENOWA AMARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W  
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP L0AV10 LVP0 LED SE 1H IP41

**AW2** OPRAWA OŚWIETLENOWA AMARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W  
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP L0AV10 LVP0 LED SE 1H IP41

**AW3** OPRAWA OŚWIETLENOWA AMARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W  
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP HELIOS HW LED SE 1H IP65

**AWZ** OPRAWA OŚWIETLENOWA AMARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x12W  
 PRACA NA JASNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP HELIOS LED SA 1H IP65

**EW1** OPRAWA OŚWIETLENOWA AMARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1,2W,  
 PRACA AMARYJNA, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP TWIN S LED SA 1H AT IP41

**EW2** LOKALIZACJA GAŚNICZY

**EW3** LOKALIZACJA GAŚNICZY

**EWZ** LOKALIZACJA HYDRANTU

**AW** OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE 2H

**BUDYNEK GŁÓWNY**

MIĘDZYPOLSKA GMINA GNIĘZNO  
 UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIĘZNO  
 BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 W ZDZIECHOMIE - BUDYNEK GŁÓWNY  
 DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIĘZNO

<b>ABK-PROJEKT</b> UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		GMINA GNIĘZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIĘZNO 10.2014	
<b>RZUT PARTERU - EWAKUACJA</b>		1:200	rys. nr 29/E
PROJEKTANT: INST. ELEKTR.:	inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 18276/ZG w spec. elektrycznej	
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	mgr inż. MAREK WROTKOWSKI		
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	mgr inż. BOGDAN MIROZOWSKI	UPR. NR 790/ZG w spec. konstrukcyjnej	